



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, 5/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И РАЙОНУ**

Гагарина, 153/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 397-969, E-mail: ogpn-hmir@mail.ru

**Предписание № 110/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 2 «Дюймовочка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Ханты-Мансийска и района по пожарному надзору № 110 от «02» августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «4» сентября 2017 года, инженером ОГПН ОНДиПР по г. Ханты-Мансийску и району, старшим лейтенантом внутренней службы Замородских С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Совместно со специалистом ОТ МБДОУ «Детский сад № 2 «Дюймовочка» Г.Г. Макаровым проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 94.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина дверей основного эвакуационного выхода (1,15м) и эвакуационных выходов из групповых ячеек (0,8м), а также тамбура эвакуационного выхода (0,8м)	Ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009.	02.10.2018	

МБДОУ «Детский сад № 2
«Дюймовочка»
Вход № 412
05 09 2017

	менее нормативной 1,2 м.			
2.	В декларации пожарной безопасности, регистрационный №71131000-ГО-000162 от 14.08.2013, указана недостоверная информация.	Ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16, приложения №2 Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91.	02.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инженер отделения госпожнадзора
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
(по г. Ханты-Мансийску и району)
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«05» сентября 2017



С.В. Замородских

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 2 «Дюймовочка»



Е.Г. Бояркина

«05» 09 2017 г.